

製品規格表

〒658-0024

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町5-6

株式会社ケミカル工事

TEL:078-411-9111

FAX:078-411-9128



製品名: RSショットHB

試験項目	試験条件	単位	試験値	規格値
単位容積質量	JIS A 1171に準ずる	g/cm ³	3.54	3.54±0.20
圧縮強さ 28日	JIS R 5201に準ずる	N/mm ²	64.5	45.0以上
付着強さ 28日	JIS A 6909 に準ずる	N/mm ²	2.23	1.5以上

備考